


# Reduktionen Messing erhöhte Sicherheit Ex e II



## Zubehör

### Zulassungstyp: Reduktion MS EX

- Aussengewinde Pg
- Innengewinde metrisch
- mit O-Ring

|                      |                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b>  | <b>EX3500.29.25</b>                               |
| EAN:                 | 7611614175997                                     |
| Material             | Messing vernickelt                                |
| O-Ring               | FPM                                               |
| Einsatztemperatur    | -60°C / +100°C                                    |
| Schutzart            | IP 66 / IP 68                                     |
| Prüfnorm             | IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31 |
| Gas                  | II 2G Ex eb IIC Gb                                |
| Staub                | II 2D Ex tb IIIC Db                               |
| Zone                 | Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22                     |
| Zertifikat           | SEV 15 ATEX 0151                                  |
| IECEx Zertifikat     | IECEx SEV 15.0018                                 |
| CCC Zertifikat       | CCC 2022322313004717                              |
| Gewinde aussen       | Pg 29                                             |
| Gewinde innen        | M25x1.5                                           |
| Zusätzlicher Hinweis | -                                                 |
| Schlüsselweite       | 38 mm                                             |
| Masswert H           | 4.0 mm                                            |
| Masswert L           | 8 mm                                              |
| Hinweis              | -                                                 |
| Versand              | 20                                                |
| Preisgruppe          | 530                                               |

1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)

2 = Zertifikat SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X

Das Ineinanderschrauben mehrerer Reduktionen/Erweiterungen ist nach Norm nicht zulässig!